

第一章 招标公告

(江西公司) 大唐江西抚州 2×1000MW 煤电扩建项目蒸汽喷射泵真空系统

招标公告

1 招标条件

大唐江西抚州 2×1000MW 煤电扩建项目招标人为大唐抚州第二发电有限公司，最终用户为大唐抚州第二发电有限公司，招标项目资金来自企业自筹/银行贷款，出资比例为 2:8，该项目已具备招标条件，现对蒸汽喷射泵真空系统进行公开招标。

2 项目概况与招标范围

2.1 招标编号：CWEME-WH04-202508-WZ16

2.2 建设地点：江西省抚州市临川区鹏田乡、青泥镇

2.3 建设规模：建设 2×1000MW 国产超超临界二次再热燃煤发电机组，同步建设脱硫、脱硝、输煤、铁路专用线、厂区分布式光伏。

2.4 建设工期：已于 2025 年 6 月开工(主厂房第一罐混凝土)，总工期为 25+2 个月。

2.5 设备名称：蒸汽喷射泵真空系统

2.6 数量：2 台套

2.7 技术规格：1*100%蒸汽喷射泵真空系统。详见招标文件技术部分。

2.8 招标范围：2 台套回热式凝汽器蒸汽喷射泵真空系统。其中包括：蒸汽喷射模块、回热模块、控制模块、动力蒸汽模块、疏水模块、冷却水模块等。详见招标文件技术部分。

2.9 交货地点：大唐江西抚州 2×1000MW 煤电扩建项目项目现场，以货物卸至项目指定存放地点为交付节点。

2.10 交货期：暂定 2026 年 4 月 30 日前全部交完。具体交货时间以招标方通知为准。

2.11 其他：满足第五章技术部分“★”条款：

“★” 2.11.1 每台汽轮发电机组的凝汽器抽气母管上配置一套 100%容量的凝汽器蒸汽喷射抽真空系统和两台水环式真空泵。机组启动时，水环真空泵运行；当凝汽器真空严密性小于 400Pa/min 时，切除水环式真空泵，凝汽器蒸汽喷射抽真空系统独立投入运行，满足凝汽器要求的真空。水环真空泵备用，实现真空系统无转动、零电耗，**不允许采用动力电源**；凝汽器蒸汽喷射抽真空系统退出运行时，水环真空泵投入维持凝汽器真空。**其中变工况自平衡回热模块的冷却水源采用凝结水，为不增加凝泵电流，达到节能效果，此模块水侧与轴封加热器水侧并联布置，不允许采用其他水侧布置方案。**

“★” 2.11.2 系统设计合理、完整、简单，不破坏机组其它系统（包括真空系统、开式水闭式水循环水系统、疏水系统等）。**系统回水压力需匹配轴封加热器出口主凝结水系统压力，蒸汽喷射系统阻力由投标方考虑**，系统回水压力需匹配轴封加热器出口主凝结水系统压力，蒸汽喷射系统阻力由投标方考虑，系统不在主凝结水管路（凝泵出口至除氧器）设置任何主设备、节流装置以及调节装置，系统不得增加凝结水泵电耗，不增加凝结水系统漏点影响机组运行安全，投标方提供的方案需与本招标技术路线相符，如与本技术规范中要求的技术不符，投标作无效处理。

3 投标人资格要求

3.1 通用资格条件

3.1.1 投标人须具有独立法人资格或其他组织。

3.1.2 财务要求：没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未被重组、接管，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施。

3.1.3 投标人不得存在以下情形之一：

（1）在信用中国网站（查询网址：<https://www.creditchina.gov.cn/>）被列入严重失信主体名单，且有效期结束时间晚于投标截止日的；

（2）按照中国大唐集团有限公司供应商管理相关规定，应在规定范围内停止授标或取消采购活动参与资格（“灰名单”、“黑名单”供应商等），且有效期结束时间晚于投标截止日的。

对于中标候选人/中标人，将在采购评审、中标公示、合同签订等关键环节进行复核，如存在违反上述否决投标条款情形的，不予授标或不签订合同。上述否决投标条款所涉及的事项，接受社会监督，投标人及其利害关系人可按照招标文件载明的方式进行举证。

3.2 专用资格条件

3.2.1 资质等级要求：无

3.2.2 国家规定的其他条件(如国家强制性行业要求、资格条件等): 无

3.2.3 业绩要求: 投标人须提供(自 2020 年 01 月 01 日起至投标截止日为止, 以合同签订时间为准)“2 台套及以上 1000MW 及以上容量机组”的蒸汽喷射泵真空系统设备供货业绩。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的证明材料, 否则按无效业绩处理。(证明材料须至少包含: 合同首页、合同买卖双方签字盖章页、合同签订时间页、能够反映上述业绩要求的相关内容页)。

3.2.4 本次招标不接受联合体投标。

3.2.5 本次招标不接受代理商投标。

4 招标文件的获取

4.1 获取招标文件的时间及地点: 凡有意参加投标者, 请于 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 08 月 13 日 17 时 00 分 (北京时间, 下同), 登录大唐电子商务平台 (网址: www.cdt-ec.com), 下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价详见大唐电子商务平台 (网址: www.cdt-ec.com), 标书费汇款账户按大唐电子商务平台提示信息为准。

4.3 招标文件获取须知: 为保障电子招标投标交易平台数据安全, 潜在投标单位在下载招标文件时需企业 CA 证书电子钥匙, 《CA 证书电子钥匙办理指南》详见 (电子招投标交易平台), 咨询电话: 400-888-6262。

4.4 其他注意事项: 即日起, 我公司开具的标书费发票实行电子发票。潜在投标人在购买标书时, 请正确填写手机号码, 在备注中填写邮箱地址。发票开具成功后, 系统会以邮件和短信的形式通知, 请在邮件中查看、保存电子发票, 或者点击短信中的链接即可下载。未收到短信或邮件的, 请拨打 400-888-6262, 告知客服人员手机号码或邮箱地址, 待客服人员重新发送后, 即可查看、保存电子发票。

5 投标文件的递交

5.1 递交投标文件的截止时间及地点: 投标文件递交的截止时间为 2025 年 8 月 19 日 09 时 00 分整 (如有变化, 另行通知), 投标人应在截止时间前通过大唐电子商务平台递交电子投标文件。

5.2 逾期上传的投标文件, 大唐电子商务平台将予以拒收。

5.3 开标场所：大唐电子商务平台“电子开标大厅”

5.4 本次开标评标均在大唐电子商务平台进行，对于大唐电子商务平台投标操作不熟悉的投标人，请与平台客服人员联系 400-888-6262 或大唐电子商务平台在线客服。

5.5 本次招标以大唐电子商务平台（www.cdt-ec.com）投标人上传加密的投标文件为准，商务投标文件、技术投标文件和价格投标文件的总大小不能超过 800M，投标文件（含商务、技术和价格投标文件）总数量不能超过 20 个，且单个文件的大小不能超过 100M。投标文件递交截止时间前，投标人须在大唐电子商务平台上传加密的投标文件。

6 发布公告的媒介

本次招标公告仅在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.cn)、大唐电子商务平台(www.cdt-ec.com)上发布。未经许可，其它任何网站不得转载；如有发现，将追究非法转载单位的责任。

7 联系方式

招 标 人：大唐抚州第二发电有限公司

地 址：江西省抚州市临川区鹏田乡、青泥镇

招标代理机构：中国水利电力物资武汉有限公司

地址：武汉市江汉区天门墩路 1 号

邮编：430000

联系人：姜子豪

电话：027-85261165

电子邮件：jiangzihao@cweme.com

8 提出异议、投诉的渠道和方式

接收单位：中国水利电力物资武汉有限公司


采购业务异议、投诉电话：4008886262-3

采购业务异议、投诉路径：登录大唐集团电子商务平台（<https://www.cdt-ec.com>）后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-采购异议投诉栏“异议提交”中提出书面异议。

9 监督部门

本招标项目的监督部门为：大唐国际发电股份有限公司江西分公司供应链管理
部；

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)：_____ (签名)



招标人或其招标代理机构：_____ (盖章)